

ПРЕДПИСАНИЕ № 2

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«25» января 2022 г.

г. Туапсе, ул. Свободы, 3а
место составления

При проверке: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Николая Островского г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, ул. Тельмана, 6. ОГРН 1022303278678, ИНН 2322015830

были выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч. 1 ст. 28, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии: а именно, имеются перегоревшие лампы в кабинетах №№31, 32, 33, коридоре напротив кабинета технологии для девочек, в кабинете технологии девочек, в обеденном зале п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- На осветительных приборах в складе пищевых продуктов отсутствует светорассеивающая конструкция, п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20;

- Не обеспечены дополнительной местной системой вытяжной вентиляции моечные ванны столовой посуды, являющиеся источниками выделения тепла и влаги п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

- Стены и потолки имеют дефекты и повреждения: частично отсутствует плиточное покрытие на стенах горячего цеха, на потолке моечной и овощного цеха имеются трещины, нарушена целостность окрашивания стен в складском помещении, в мясном цехе на стене следы протекания, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- Площади учебных классов используемые для учебных занятий менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося, при фронтальной форме обучения, во всех классах, кроме кабинета №17 2 этажа (10»Б» класс), п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.

(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушения

срок устранения

ч. 1 ст. 28, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999
СП 2.4.3648-20

п.п. 2.8.9, 2.8.6, 2.7.4, 2.5.3, 3.4.14

до 12.08.2022

Предоставить до «12» августа 2022 документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания с приложением доказательств в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу: г. Туапсе ул. Свободы 3а.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания, лицо ответственное за его предоставление несет ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.